

# Beantwortung von Anfragen



Stadt  
**Rottenburg**  
am Neckar

14.12.2015

**Federführend:** Hochbauamt

**Beteiligt:**

**Verteiler:** Antragsteller/-in  
Fraktionsvorsitzende  
Dezernenten  
Presse

## Anfrage

**Jugendhaus Klause, Außenbeleuchtung - StR Bischof GR 10.11.2015**

---

### Beratungsfolge:

Gemeinderat	24.11.2015	Kenntnisnahme	öffentlich
-------------	------------	---------------	------------

---

In der Sitzung des Gemeinderats am 10.11.2015 bemängelt StR Herr Bischof den Zustand der Außenbeleuchtung am Jugendhaus Klause.

Er bittet um Überprüfung.

### Beantwortung:

Die Außenbeleuchtung wurde vom Mitarbeiter des Hochbauamtes, einem Elektrofachbetrieb und dem Leiter des Jugendhauses geprüft und festgestellt, dass teilweise Leuchten zerstört waren und Stromleitungskontakte nicht in Ordnung waren.

Die Mängel werden nach Aussage der Fachfirma bis Do., den 26.11.2015 behoben sein.

### Anlagen:

gez. Stephan Neher  
Oberbürgermeister

gez. Bürgermeister  
Thomas Weigel

gez. Amtsleiter  
Markus Gärtner

