



Zeichenerklärung

- gepl. Straße
 - gepl. Gehweg / Weg
 - gepl. Schrammbord
 - gepl. Grünflächen
 - best. Grünflächen
 - gepl. Baum
 - best. Baum
 - gepl. Eintauchschacht
 - Böschungsauftrag
- Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von Gefälle und
Steigung in ‰, Länge der Teil-
strecke / Steigungsbereich
Höhenmessung, Einrichtungs-
und Bogenzeichen
- TS=4777.70
HP
TP
Hochpunkt
Tiefpunkt
- 25%
2.5% Querneigung

Hinweis:
Der Abstand der Versickerungsanlagen von unterkellerten Gebäuden
sollte bei Durchlässigkeitsbeiwerten von $k_f \leq 10^{-4} \text{ m/s}$ mindestens 6 m
betragen. Ist der Keller wasserdicht ausgebildet, sind auch geringere
Abstände vertretbar. (siehe ATV A 138)

VORABZUG

Nr.	Änderungen	Datum	Name
01	Plan ergänzt - Teilerschließung 2002	04.04.2002	js
02	Plan ergänzt - Teilerschließung 2008	16.04.2015	js

RAIDT und GEIGER

Ingenieurbüro für Bauwesen und Umwelttechnik GmbH

Tübinger Straße 34
72108 Rottenburg a.N.
Tel. 07472/9624-0
Fax 07472/962420
RAIDTundGEIGER@rot.de

Stadt Rottenburg am Neckar

Anlage	31	Erschließung GG "Wasenacker" in Seeborn	Datum	Name
Dat.	mit Unterschrift St. v. 10.04.2015		Bearb.	04.04.2001 js
Maßstab	1:500	Strassenbau Lageplan	Gez.	04.04.2001 js
Format	A3/60,75 0,72 m		Gepr.	04.04.2001 js

Der Bauherr:
Rottenburg,

Der Planverfasser:
Rottenburg, 22.10.2001