

Beantwortung von Anfragen



Stadt
Rottenburg
am Neckar

14.10.2016

Federführend: Hochbauamt

Beteiligt:

Verteiler: Antragsteller/-in
Fraktionsvorsitzende
Dezernenten
Presse

Anfrage

Technischer Ausschuss vom 29.09.2016 Anfrage StR Sambeth Treppenlift EBG

Beratungsfolge:

Technischer Ausschuss	22.11.2016	Kenntnisnahme	öffentlich
-----------------------	------------	---------------	------------

Anfrage Herr Sambeth zum defekten Treppenlifts im Eugen-Bolz-Gymnasium

Beantwortung:

Der Treppenlift ist einmal während und einmal vor der Fahrt ausgefallen. Die Sicherung der Ladestation löst unkontrolliert aus, sodass die Akkus nicht mehr geladen wurden.

Der Mangel ist der Firma angezeigt

Eine Mängelbeseitigung auf Gewährleistung ist von der Treppenliftfirma zugesagt.

Es wird zusätzlich ein Signalgeber eingebaut, der die Störung des Ladevorgangs anzeigt.

Anlagen:

gez. Erster Bürgermeister
Thomas Weigel

gez. Amtsleiter
Markus Gärtner

