

Beantwortung von Anfragen



Stadt
Rottenburg
am Neckar

27.04.2017

Federführend: Hochbauamt

Beteiligt:

Verteiler: Antragsteller/-in
Fraktionsvorsitzende
Dezernenten
Presse

Anfrage

Anfrage aus der Sitzung des TA vom 23.03.2017 des StR Heumesser bezüglich der Rettungswegsituation im Altbau des Eugen-Bolz-Gymnasiums

Beratungsfolge:

Technischer Ausschuss	11.05.2017	Kenntnisnahme	öffentlich
-----------------------	------------	---------------	------------

StR Heumesser bittet zu prüfen, ob die Fluchtwege aus dem Dachgeschoss des EBG Altbaus ausreichend sind.

Beantwortung:

Grundlage für die in den Jahren 2006 bis 2009 durchgeführte Brandschutzsanierung war das Brandschutzkonzept des Ingenieurbüros für Brandschutz Clemens Riesener vom 10.04.2006.

Auf Seite 50 (siehe Anlage 1) wird auf die besondere Situation mit nur einem baulichen Rettungsweg im Altbau hingewiesen. Üblich sind zwei Rettungswege. Zur Kompensation werden mehrere bauliche Maßnahmen gefordert, wie sie im Brandschutzplan (siehe Anlage 2 Ausschnitt) dargestellt sind.

So wurde eine flächendeckende Brandmeldeanlage eingebaut, das Treppenhaus brandschutztechnisch qualifiziert gegen die Flure abgeschottet und die gesamten Rettungswege im Dachgeschoss gegen das Bühnengeschoss mit einer Brandschutzdecke abgetrennt.

Die regelmäßig stattfindenden Brandverhütungsschauen haben keine Beanstandungen ergeben.

Anlagen:

1. Seite 50 des Brandschutzkonzeptes
2. Ausschnitt aus der Brandschutzplanung Altbau Dachgeschoss

gez. Stephan Neher
Oberbürgermeister

gez. Thomas Weigel
Erster Bürgermeister

gez. Markus Gärtner
Amtsleiter

