

Außenanlagen

- Grundstückgröße gerade ausreichend groß
- Kreuzungspunkte bei An- und Abfahrtswegen auf Grund Anordnung der Parkplätze und Zugang Gebäude
- Insgesamt zu wenig Parkplätze
- Mängel im Belag (Schwerlastverkehr wird nicht aufgenommen)
- Entwässerung im Hofbereich defekt
- Einfassungen defekt
- Überfahrtrecht ungeklärt
- Beleuchtung nicht ausreichend im Außenbereich

