

# Beantwortung von Anfragen



Stadt  
**Rottenburg**  
am Neckar

18.01.2017

**Federführend:** Hochbauamt

**Beteiligt:**

**Verteiler:** Antragsteller/-in  
Fraktionsvorsitzende  
Dezernenten  
Presse

## Anfrage

### Anfrage GR Raidt Schäden Schlachthof

---

#### Beratungsfolge:

Gemeinderat	24.01.2017	Kenntnisnahme	öffentlich
-------------	------------	---------------	------------

---

#### Beantwortung Anfrage im Gemeinderat von StR Raidt vom 19.04.2016

##### Schäden Schlachthof

Die Gläser der Fenster in der Fassade zum Neckar werden immer wieder durch Vandalismus (Steinwerfer) beschädigt. Das Regenwasser tropft unkontrolliert vom Dach.

##### Sofortmaßnahmen

Zusammen mit einem Glaser wurde überlegt, wie die beschädigten Fenster repariert werden können. Ein Austausch der Fenster wäre auch wegen der denkmalpflegerischen Auflagen mit hohen Kosten verbunden. Es wurde daher entschieden, an einem Fenster verschiedene Gläser mit unterschiedlichen Stärken auszuprobieren, um die Widerstandsfähigkeit gegen die Steinwerfer herauszufinden. Maßgebend dabei war, dass sich die Gläser noch in die vorhandenen Rahmeneinbauten lassen. Wenn fest steht, welche Lösung am widerstandsfähigsten und wirtschaftlichsten ist, werden die restlichen Fenster nach und nach überarbeitet.

Die Mängel an den Dachrinnen und Regenwasserfallrohren sind aufgenommen und sollen ebenfalls noch in diesem Jahr behoben werden.

### Mittelfristige Maßnahmen

Ein externes Büro wurde beauftragt das Dach, das Mauerwerk, die Holzbalkenköpfe und den Sockel in Augenschein zu nehmen und die Mängel aufzunehmen. Daraus ergeben sich Sanierungsmaßnahmen, die je nach Finanzierungslage 2017 oder später abgearbeitet werden.

gez. Stephan Neher  
Oberbürgermeister

gez. Thomas Weigel  
Erster Bürgermeister

gez. Markus Gärtner  
Amtsleiter