Vorlage 2020/004

Beantwortung von Anfragen

Stadt Rottenburg am Neckar

21.01.2022

Federführend: Tiefbauamt **Beteiligt:**

Verteiler: Antragsteller/-in
Fraktionsvorsitzende
Dezernenten
Presse

Anfrage
von Herrn Schuler, Partei JA vom 10.10.2109
Fußgängerweg/Trampelpfad in der Verlängerung vom Kalkweiler Tor

---

Beratungsfolge:

Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss	Vorberatung	öffentlich

---

StR Schuler hat in der SBK Sitzung am 10.10.2019 den Fußgängerweg /Trampelpfad in der Verlängerung vom Kalkweiler Tor angesprochen und angefragt, ob der Bau einer Treppe möglich sei.

OB Neher hat eine Überprüfung zugesichert.

Beantwortung:

Das Tiefbauamt hat die Situation am Fußweg Magdeburger Straße zum Kalkweiler Tor geprüft.

Für den Bau der Treppenanlage müssen zwei vitale und intakte Bäume gefällt werden, weil die Wurzeln sehr oberflächennah verlaufen. Die oberflächennah liegenden Wurzeln, aber auch die Steilheit der Böschung stehen einer Lösung mit einfachen Holzstufen und einem Splittbett ebenfalls im Weg: Deren Einbau und das Begehen des Wurzelwerks gefährden den Bestand der Bäume. Die Treppenanlage oder der Weg müssten beleuchtet und mit einem entsprechenden Geländer versehen werden. Zudem würde der nicht befestigte Weg bei Regenfällen schnell ausgespült werden.

Weil mit beiden Lösungen eine Wegeersparnis von nur wenigen Metern verbunden wäre, hält das Tiefbauamt das Anlegen einer zusätzlichen Treppe oder eines Treppenwegs für entbehrlich.

Anlagen:

Bild

gez. Stephan Neher Oberbürgermeister	gez. Thomas Weigel Erster Bürgermeister	gez. Juergen Klein Amtsleiter